



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



כ"ב בחשוון תשפ"ג
16 בנובמבר 2022
5750-1113-2022-014663

לכבוד
פורום רמ"חי הגנה מאש במחוזות
פורום רמ"די הגנה מאש בתחנות האזוריות

הנדון: מעבדות מוכרות לביצוע בדיקות בהתאם לנוהל 5002 עדכון - 14.11.22

1. להלן פירוט מעבדות הבדיקה המוכרות ע"י כבאות והצלה לישראל על פי תקן ותוקף ההסמכה ברשות הלאומית להסמכת מעבדות, תוקף מסמך זה יפוג בתאריכים הרשומים או עד להודעה חדשה, המוקדם מבניהם:

מס"ד	תקן ההסמכה	פירוט מעבדות מוכרות		
		מס' מעבדה	שם מעבדה	תוקף ההכרה ע"י כבאות הערות
1	מערכת אוטומטית לגילוי אש ועשן עפ"י ת"י 1220 חלק 3	***	מכון התקנים הישראלי.	
		2	איזוטופ בע"מ	31/7/2023
		4	מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ	31/7/2023
		37	סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ	11/8/2024
		296	טכנו ליין המעבדה לבניין בע"מ.	04/02/2024
		386	איטלמן מעבדות בע"מ	27/8/2024
		433	אוטוריטי לאבס	3/11/2024
		463	אייקון מעבדות 2020 בע"מ	25/1/2024
		499	פאיירלאב	08/6/2024
		483	סי.וי.טסט בע"מ	30/7/2024
2	מערכת אוטומטית לכיבוי אש עפ"י ת"י 1596 (ללא מערכות כיבוי בקצף)	***	מכון התקנים הישראלי.	
		2	איזוטופ בע"מ	31/7/2023
		4	מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ	31/7/2023

גלאי עשן מציל חיים 



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



	11/8/2024	מעבדות סיסטם מתקדמות בע"מ	37		
בדיקת ספיקת מים לרשת מים והידרנטים בלבד (NFPA – 13, Annex A sec. 25.2.6.1)	16/8/2022	ברוכי אשר בע"מ	205		
	3/11/2024	אוטוריטי לאבס	433		
בדיקת ספיקת מים לרשת מים והידרנטים בלבד (NFPA – 13, Annex A sec. 25.2.6.1)	03/09/2023	בוז'קר מעבדות בע"מ	458		
ללא בדיקת תכנון והתקנה למערכות בקצף	27/08/2024	איטלמן מעבדות בע"מ	386		

		מכון התקנים הישראלי.	***	מערכת אוטומטית לכיבוי אש בקצף עפ"י ת"י 1596, ותקני NFPA הבאים: 11,13,15,16,22,30,409	3
	11/8/2024	מעבדות סיסטם מתקדמות בע"מ	37		
	3/11/2024	אוטוריטי לאבס	433		
בדיקה ספיקה לרשת מים והידרנטים בלבד	15/06/2023	שאול בן דוד	84		
בדיקת ספיקת מים לרשת מים והידרנטים בלבד (NFPA – 13, Annex A sec. 25.2.6.1)	31/5/2024	מבדק איכות (השרון)	462		
		מכון התקנים הישראלי.	***	מערכת כיבוי אש אוטומטית בגז עפ"י ת"י 1597	4
	31/7/2023	איזוטופ בע"מ	2		
	31/7/2023	מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ	4		
	11/8/2024	מעבדות סיסטם מתקדמות בע"מ	37		
מערכות ללוחות חשמל ותקשורת בלבד	04/02/2024	טכנו ליין המעבדה לבניין בע"מ.	296		

גלאי עשן מציל חיים 



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



	27/8/2024	איטלמן מעבדות בע"מ	386		
Pre מערכות ללוחות Engineered חשמל ותקשורת בלבד	3/11/2024	אוטוריטי לאבס	433		
Pre מערכות ללוחות Engineered חשמל ותקשורת בלבד	25/1/2024	אייקון מעבדות 2020 בע"מ	463		
מכון התקנים הישראלי.			***	מערכת כיבוי אש בארוסול עפ"י ת"י 5210	5
	31/7/2023	איזוטופ בע"מ .	2		
	31/7/2023	מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ .	4		
	11/8/2024	סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ .	37		
	4/2/2024	טכנו ליין המעבדה לבניין בע"מ .	296		
	27/8/2024	איטלמן מעבדות בע"מ	386		
	3/11/2024	אוטוריטי לאבס	433		
	25/1/2024	אייקון מעבדות 2020 בע"מ	463		
	08/6/2024	פאיירלאב	499		

מכון התקנים הישראלי.			***	בדיקה להתקנת דלתות אש - עפ"י ת"י 1212 חלק 4 התקנה	6
	31/7/2023	איזוטופ בע"מ	2		
	31/7/2023	מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ	4		
	11/8/2024	סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ	37		
	25/1/2024	אייקון מעבדות 2020 בע"מ	463		
	15/05/2024	מעבדות איכות וטיב א.ק. בע"מ	332		
	08/6/2024	פאיירלאב	499		
	31/5/2024	מבדק איכות (השרון)	462		
	31/03/2022	המבדקה לבניין ותשתיות	1		

גלאי עשן מציל חיים 



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



			***	מערכות אוטומטיות	7
	31/7/2023	מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ	4	לכיבוי אש במים - עפ"י ת"י 1928-תחזוקה	
	11/8/2024	מעבדות סיסטם מתקדמות בע"מ	37		
	3/11/2024	אוטוריטי לאבס	433		
מהנדס רשום או בעל מקצוע שעבר קורס תחזוקת מתיזים בהתאם לתקן ישראלי 1928 על ידי מכון התקנים ונושא תו תקן.				***	
			***	כבוי אש בכימיקלים יבשים עפ"י ת"י 5356 חלק 1	8
Pre מערכות מערכות בלבד Engineered	12/12/2022	אלפיין סיסטמס מעבדות בע"מ	421		
מכון התקנים הישראלי.				***	
	04/02/2024	טכנו ליין המעבדה לבניין בע"מ.	296	כבוי אש בכימיקלים רטובים עפ"י ת"י 5356 חלק 2 פרק 6	9
	12/12/2022	אלפיין סיסטמס מעבדות בע"מ	421		
	25/1/2024	אייקון מעבדות 2020 בע"מ	463		
מכון התקנים הישראלי: כל החלקים.				***	
חלק 2.2 ללא בדיקת ניתוח הנדסי תכנון והתקנה של CFD	31/7/2023	איזוטופ בע"מ	2	ביצוע בדיקות של מערכות בקרת עשן בהתאם לת"י 1001	10
חלקים 1.1, 2.2 ללא בדיקת ניתוח הנדסי תכנון והתקנה של CFD	11/8/2024	מעבדות סיסטם מתקדמות בע"מ	37		
חלקים 1.1, 2.2, 3, 4, 6 ללא בדיקת ניתוח הנדסי תכנון והתקנה של CFD	27/8/2024	איטלמן מעבדות בע"מ	386		
חלקים 1.1, 1.2, 2.1 ו- 2.2, 2.4, 3, 4, 6 ללא בדיקת ניתוח הנדסי תכנון והתקנה של CFD	10/9/2023	המעבדה לבטיחות בע"מ	398		

גלאי עשן מציל חיים



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



חלקים 1.1, 2.2, 6 ללא בדיקת ניתוח הנדסי תכנון והתקנה CFD	12/12/2022	אלפיין סיסטמס מעבדות בע"מ	421		
--	------------	------------------------------	-----	--	--

מכון התקנים הישראלי.			***	ביצוע בדיקות על פי תקן ישראלי 921.	11
	31/07/2023	מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ	4		
	11/08/2024	סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ	37		
	15/05/2024	מעבדות איכות וטיב א.ק. בע"מ	332		
	31/07/2023	איזוטופ	2		
	25/1/2024	אייקון מעבדות 2020 בע"מ	463		
	04/02/2024	טכנו ליין המעבדה לבניין בע"מ.	296		
	04/01/2024	מכון העמקים	244		
	31/05/2024	מבדק איכות (השרון)	462		
מכון התקנים הישראלי.			***		
	31/7/2023	מעבדות איזוטסט החדשה בע"מ	4		
	11/8/2024	סיסטם מעבדות מתקדמות בע"מ	37		
	15/05/2024	מעבדות איכות וטיב א.ק. בע"מ	332		
	3/11/2024	אוטוריטי לאבס	433		
	31/07/2023	איזוטופ	2		
	03/09/2023	בוז'קר מעבדות בע"מ	458		
	31/5/2024	מבדק איכות (השרון)	462		
מכון התקנים הישראלי.			***	בדיקת ספיקת רשת מים עירונית (לא כולל את האפשרות לעשות אפיון רשת מים כחלק מבדיקת התקנת מערכת מתיזי מים במבנה)	13
מהנדס רשום או בעל מקצוע שעבר קורס תחזוקת מתיזים בהתאם לתקן ישראלי 1928 על ידי מכון התקנים ונושא תו תקן			***		

גלאי עשן מציל חיים 



כבאות והצלה לישראל
נציבות כבאות והצלה
אגף הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"



2. כל שינוי בתקן כזה או אחר מחייב את המעבדות בהתאמת הנהלים שיאושרו בפני החתום מטה.
3. מכתב זה מבטל את מסמכי ההכרה הקודמים.
4. לידיעתכם ולעדכוןכם כי החל מתאריך 01/12/2022 תתקבלנה אך ורק תעודות בדיקה עבור ת"י 1220/3 הכוללות הסמכה לבדיקת אינטגרציה.

בכבוד רב,
רזין.
טפסר דורון לוי
רא"ג הגנה מאש
"גלאי עשן מציל חיים"

העתקים:
טפסר משנה, עמנואל משייב- רמ"ח הטמעה ובקרה
טפסר משנה, טיראן שמר- רמ"ח רישוי ארצי
טפסר משנה, גיא מור- רמ"ח חקיקה ורגולציה, נציבות
רב רשף מיכל בן שבת - רמ"ד תקינה, נציבות, אחראית הסמכת מעבדות
אתר כבאות והצלה לישראל.

גלאי עשן מציל חיים 